

Zmiana SIWZ

dotyczy sprawy Nr 4/2015 - dostawa i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS (kolorem żółtym zaznaczono wprowadzone korekty SIWZ).

W SIWZ na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) rozdział 5, punkt 4 Wymagane parametry techniczne wodomierzy:
 - wodomierze DN 15
 - posiadający zatwierdzenie typu MID lub zatwierdzenie typu wydane przed 30 października 2006r
 - klasy R50 w zabudowie pionowej i Q3=1600L/h
 - wodomierze wody zimnej i ciepłej z modułami impulsowymi zintegrowanymi z wodomierzami w postaci nakładki,
 - wodomierz po montażu zabezpieczony przed demontażem za pomocą plomby,
 - wodomierz z możliwością odczytu wzrokowego i elektronicznego,
 - cecha legalizacji na 5 lat (czas legalizacji liczony od 2015r.)

- 2) rozdział 5:

Potwierdzeniem, że urządzenia stanowią przedmiot zamówienia posiadający zatwierdzenie typu MID będzie dostarczona Zamawiającemu przetłumaczona na język polski deklaracja zgodności, w której producent przyrządu pomiarowego potwierdza dokonanie tej oceny zgodności lub dostarczenie zatwierdzenia typu wydanego przed 30 października 2006r.

- 3) załącznik nr 7 Umowa Nr ____/2015 §7 ust. 2:

Urządzenia muszą posiadać ważne Badania Typu wg dyrektywy 2004/22/WE „MID” lub zatwierdzenie typu wydane przed 30 października 2006r.