

Bydgoszcz, 08 maja 2020r.

L.dz. 286 /DI/MF/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień, na pytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie 1: W materiałach przetargowych brak jest dokumentacji węzła. Prosimy o informację, czy węzeł podlega wycenie? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o węzeł.


Odpowiedź: Węzeł cieplny nie jest przedmiotem zamówienia i zapis taki został ujęty w Wytycznych Zamawiającego pkt. 21 załączonych do PW_Zagospodarowanie terenu, architektura.

Pytanie 2: W materiałach przetargowych brakuje inwentaryzacji lub przekroju budynku przy ulicy Jasnej 35. Prosimy o zamieszczenie materiałów, które umożliwią określenie poziomu posadowienia budynków istniejących w stosunku do budynku nowoprojektowanego oraz ewentualną konieczność ich zabezpieczenia.

Odpowiedź: Poziom posadowienia sąsiedniego budynku został określony i opisany w załączonej Opinii geotechnicznej sporządzonej przez GEOsolutions Tomasz Michałek 2.1.4. Odkrywka istniejącego fundamentu str. 7 Płyta fundamentowa w sąsiedztwie budynku przy ulicy Jasnej 35 została wypłycona tak, aby nie schodziła poniżej poziomu fundamentów sąsiedniego budynku (Przekrój A-A rysunek K01 rev Rzut fundamentów w PW_Konstrukcja).

Pytanie 3: Projekt przewiduje wykonanie ścian nośnych murowanych budynku z bloczków silikatowych gr. 25 cm klasy 15 MPa. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tego materiału na bloczki silikatowe SILKA gr. 24 cm Klasy 15 MPa.

Odpowiedź: Zamawiający odpowie na pytanie po otrzymaniu potwierdzenia od biura projektowego.



Łukasz Grocholski
Prezes Zarządu
Bydgoskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.