

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2020 roku

INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, WENTYLACJA

ZMIANY I USZCZEGÓLOWIENIA DO DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY:

1. Przywołany w dokumentacji wodomierz główny dostarcza i montuje MWiK, w zakresie oferty należy uwzględnić przygotowanie instalacji do zamontowania wodomierza głównego,
2. Przywołane w dokumentacji baterie natryskowe z termostatem można zastąpić bateriami standardowymi natryskowymi o dłuższym uchwycie otwierającym strumień wody, bateria: mieszaczowa, jednochwytna, deszczownia, słuchawka na drążku z węzłem o dł. min. 1500mm, gwarancja na baterię minimum dwa lata np. zestaw DEANTE JOKO SQUARE zestaw natryskowy z deszczownią i baterią NBJ 01SK,
3. Przywołane w dokumentacji rury kanalizacji niskosumowej – można zastosować produkt Magnaplast HT PLUS lub równoważny.
4. Zamawiający po uzgodnieniu z projektantem instalacji wentylacji dopuszcza zastosowanie równoważnych do materiałów firmy Aereco urządzeń i osprzętu np. firmy Brookvent,
5. Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić konieczność przedłużenia dwóch kominów w budynku sąsiadującym zgodnie z załączonym szkicem i podpisanym uzgodnieniem.

Kierownik Działu Inwestycji

Maciej Frajtag

28. 04. 2020