



IIIp.L8 Pu = 34,43 m<sup>2</sup>

IIIp.L11 Pu = 29,12 m<sup>2</sup>

Legenda - oświetlenie podstawowe standard Luxtona

<b>A</b>	AGAT LED GIK 3900LM PLX E 830 CMW - 600X800 z czuj. ruchu montowana w sufitcie podwieszanym
<b>RL</b>	RUBIN LOOK LED 3900LM PLX E IP44 34 830 / 600X800 z czuj. ruchu oprawa montowana nasufitowo
<b>KW</b>	KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X G9 IP54 04 oprawa montowana naścienne
<b>B2</b>	AMEITYST NEW LED 3000LM PC E IP65 830 oprawa montowana nasufitowo
<b>W</b>	X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 830 L-600 oprawa montowana naścienne

Legenda - oświetlenie awaryjne standard Luxtona

<b>AW2</b>	Oprawa awaryjna n.t. 3W, wyk. AT, soczewka symetryczna wąska, IP20, czas podtrzymywania min. 1h, CNBOP/praca awaryjna
<b>AW4</b>	Oprawa awaryjna p.t. 3W wyk. AT, soczewka symetryczna wąska, IP20, czas podtrzymywania min. 1h, CNBOP
<b>EW1</b>	Oprawa ewakuacyjna SK8, 1,2W, wyjście ewakuacyjne, IP44, czas podtrzymywania min. 1h, CNBOP, wyk. AT, praca awaryjna (na clemo) montaż w sufitcie podwieszanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OŚWIETLENIE, INST. PRZYZYWOWA

RZUT III PIĘTRA

1:100

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA"

Andrzej Małingowski  
ul. POZNAŃSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ  
tel. 52-360-80-60  
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79

Nazwa rysunku: RZUT III PIĘTRA: INST. ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE, INSTALACJA PRZYZYWOWA

Projektant:

mgr inż. Piotr Tuleja  
nr upr. KUP/0161/POOE/08

Rodzaj opracowania: BRANŻA ELEKTRYCZNA  
Skala: 1:100  
M rys. E-12z  
Stadium: PROJ. WYK. - ZMIANY  
Data : 02.03.2020r.