



| 33s | | | sterowanie oświetleniem zewnętrznym - zegar astronomiczny 2-kanalowy PCZ-526 F&F |
|---------|---|---|--|
| 0,02 kW | oświetlenie zewnętrzne | Pomieszczenia: taras IVp. | |
| 0,05 kW | oświetlenie zewnętrzne - dziedziniec | Pomieszczenia: elewacja budynku | |
| 0,03 kW | oświetlenie zewnętrzne (oprawa ośw. podstawowego + awaryjno-sięciowa) | Pomieszczenia: przed wejściem do budynku | |
| 0,05 kW | LOGO oświetlenie zewnętrzne | Pomieszczenia: ściana zewnętrzna przed wejściem do budynku | |
| 0,2 kW | DŹWIG-OŚW obwód dla ośw. kabiny i szybu dźwigowego | Pomieszczenia IV piętro: 401 kł. schodowa | |
| 0,36 kW | oświetlenie podstawowe i awaryjne | Pomieszczenia: 1 wiatrołap, 2 przeds., 4 pom. wodomierza, 101 kł. schodowa, 201 kł. schodowa, 301 kł. schodowa, 401 kł. schodowa, | |
| 0,31 kW | oświetlenie podstawowe i awaryjne | Pomieszczenia parter: przejazd, hala garażowa, pom. na odpadki, pom. techniczne | |

UKŁAD SIECI: TT

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA"
Andrzej Małingowski
ul. POZNAŃSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ
tel. 52-360-80-60
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl

| | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| Olekt: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | |
| Adres: | BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79 | |
| Nazwa rysunku: | SCHEMAT IDEOWY GTA - część 3 | |
| Projektant: | mgr inż. Piotr Tuleja nr upr. KUP/0161/POOE/08 | |
| Rodzaj opracowania | BRANŻA ELEKTRYCZNA | Stadium: PROJ. WYK. - ZMIANY |
| Skala: - | Nr rys. E-18z | Data : 02.03.2020r. |