



Legenda - oświetlenie podstawowe standard Luxtona	
	AGAT LED G/K 3900LM PLX E 830 CMW - 600X600 z czuj. ruchu
	RUBIN LOOK LED 3900LM PLX E IP44 34 830 / 600X600 z czuj. ruchu
	KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X G9 IP54 04
	AMETYST NEW LED 3000LM PC E IP65 830
	X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 830 L-600

Legenda - oświetlenie awaryjne standard Luxtona	
	Oprawa awaryjna nł. 3W, wkł. AT, soczewnica symetryczna wąska, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP-praca awaryjna
	Oprawa awaryjna płt. 3W, wkł. AT, soczewnica symetryczna wąska, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
	Oprawa ewakuacyjna SK8, 1,2W, wyjście ewakuacyjne, IP44, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, wkł. AT, praca awaryjna (na dennmo) montaż w sufitcie podwieszanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OŚWIETLENIE, INST. PRZYZYWOWA

RZUT I PIĘTRA

1:100

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA"		
Andrzej Małingowski		
ul. POZNAŃSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ		
tel. 52-360-80-60		
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl		
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
Adres:	BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79	
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA: INST. ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE, INSTALACJA PRZYZYWOWA	
Projektant:	mgr inż. Piotr Tuleja nr upr. KUP/0161/POOE/08	
Rodzaj opracowania		
Skala:		
	BRANŻA ELEKTRYCZNA	Stadium: PROJ. WYK. - ZMIANY
	Nr rys. E-10z	Data : 02.03.2020r.