

Pi ≈ 15,2 kW
kj = 0,82
Ps ≈ 12,5kW
cosφ = 0,93
Is = 19,4 A

Stosować aparaty standardu np. Hager, Eaton, Legrand, Schrack, Schneider. Aparaty umieścić w obudowie podtynkowej. Obudowa wykonana w II kl. izolacji, IP40, zamykana drzwiczkami przezroczystymi np. Elektro-Plast Meriva RP 3/36. Obudowa tablicy elektrycznej i obudowa tablicy teletechnicznej musi pochodzić z jednakowej linii wzroniczej.

UKŁAD SIECI: TT

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA"
Andrzej Malingowski
ul. POZNAŃSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ
tel. 52-360-80-60
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl

Oblekt:	**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY**
Adres:	**BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79**
Nazwa rysunku:	**SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ MIESZKANIOWEJ: TEM2**

Projektant:

mgr inż. Piotr Tuleja
nr upr. KUP/0161/POOE/08

Rodzaj opracowania	**BRANŻA ELEKTRYCZNA**	**Stadium: PROJ. WYK. - ZMIANY**
Skala: -	**Nr rys. E-21z**	**Data : 02.03.2020r.**