


OZNACZENIA I UWAGI:

- przewody odprowadzające - bednarka FeZn 30x4mm
- przewody odprowadzające - drut FeZnØ8mm
- słup żelbetonowy biorący udział w ochronie odgromowej - w słupie prowadzić bednarkę FeZn 30x4mm
- przewody odprowadzające - drut FeZnØ8mm, prowadzone w rurze ochronnej z tworzywa nie rozpraszającego płomienia; całość prowadzić w warstwie ocieplenia wykonanego z wełny mineralnej (pas wełny szer. min. 40cm)
- połączenia spawane
- połączenia skęcane



INFORMACJE USZCZEGÓLNIAJĄCE RYSUNKI  
ZNAJDUJĄ SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM, KTÓRY JEST  
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU

# INSTALACJA ODGROMOWA

## RZUT III PIĘTRA

### 1:100

Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres:	BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79
Nazwa rysunku:	RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA ODGROMOWA
Projektant:	mgr inż. Piotr Tuleja nr upr. KUP/0161/POO/E/08
Rodzaj opracowania	BRANŻA ELEKTRYCZNA
Skala:	1:100

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA"	Andrzej Małingowski
ul. POZNANSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ	tel. 52-360-80-60
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl	
Stadium: PROJ. WYK - ZMIANY	Data : 02.03.2020r.