

UWAGA:

1. Tablicę GTR i GTA zabudować we wspólnej obudowie stojącej, montowanej na cokole 100mm. Obudowa wykonana w II kl. izolacji, min. IP40, zamykana drzwiczkami na klucz. Głębokość obudowy min. 240mm.

2. W drzwiczkach części licznikowej wykonać wzierniki dla odczytu liczników.

3. Urządzenia i aparaty przedlicznikowe przystosowane będą do indywidualnego oplombowania przez Enea Operator Sp. z o.o.

4. Tablica GTR+GTA umieszczona w pomieszczeniu ogólnodstępnym - komunikacja na parterze budynku.

5. Charakterystyka obudowy GTR+GTA:
- norma: PN-EN 61439-1
- prąd znamionowy min. In: 400 A
- AC 230V / 400V 50Hz
- stopień ochrony: min. IP40
- klasa ochronności: II
- odporność udarowa IK10
- kolor: RAL 7035
- kategoria przepięciowa III/IV,
- materiał: konstrukcja blacha stalowa gr. min. 1,0 mm powlekana lakierem proszkowym i wypalana

UKŁAD SIECI: TT

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA"
Andrzej Mallngowskl
ul. POZNAŃSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ
tel. 52-360-80-60
e-mall: a.mallngowskl@futura-studlo.pl

Oblekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres:	BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79
Nazwa rysunku:	WIDOK GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ GTR + GŁÓWNEJ TABLICY ADMIN. GTA
Projektant:	*mgr inż. Piotr Tuleja* *nr upr. KUP/0161/POOE/08*

Rodzaj opracowanla	BRANŻA ELEKTRYCZNA	Stadlum: PROJ. WYK. - ZMIANY
Skala: -	Nr rys. E-15z	Data : 02.03.2020r.