

Dotyczy Konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszcz - sprawa Nr 7/2017

Organizator konkursu udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie pierwsze:

Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie trzecie, czy pow. kl. schod. wraz z pow. szybu wind. liczymy tylko raz /powiedzmy na parterze/ czy uwzględniamy również na pozostałych kondygnacjach?

Odpowiedź :

Zgodnie z przywołaną w odpowiedzi na pytanie trzecie z dnia 20 listopada 2017 roku normą PN-ISO 9836:1997 punkt 5.1.7.2 Powierzchnia użytkowa określana jest oddzielnie dla każdej kondygnacji..., co oznacza, że powierzchnię szybów windowych i klatek schodowych uwzględniamy na wszystkich kondygnacjach.

Bydgoszcz, 24 listopada 2017 r.

Kierownik Działu
Administracji i Eksploatacji
Maciej Frajtag
Maciej Frajtag