

LEGENDA:

Przewody instalacji c.o. z rur wielowarstwowych np. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (szereg PN20) np. systemu Kan-therm Press, prowadzić w warstwie posadzki.

UWAGA:

1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą Hilti typ CFS-S ACR o odpowiedniej odporności ogniowej.
3. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
4. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

PROKAN Piotr Siekierkowski
Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
www.prokan.pl tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.
ul. Dworcowa 65 k 87-100 Toruń
tel./fax 056 655 44 87 NIP 956-20-25-146

NAZWA INWESTYCJI:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy	NR RYSUNKU: CO-03
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRAN˙A: SANITARNA	SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA (KONDYGNACJA POWTARZALNA) INSTALACJA C.O.	
PROJEKTANT	mgr inż. Małgorzata Bartunek upr. KUP/0074/POOS/15 bez ograniczeń do projektowania w specj. inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	PODPIS
OPRACOWAŁ:	inż. Wojciech Drzewiecki	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Siekierkowski upr. KUP/0133/POOS/05 bez ograniczeń do projektowania w specj. inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	PODPIS