



LEGENDA:

Przewody instalacji c.o. z rur wielowarstwowych np. PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (szereg PN20) np. systemu Kan-Therm Press, prowadzić w warstwie posadzki.

- UWAGA:**
1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
 2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.p.oż. poprzez uszczelnienie naszą Hilti typ CFS-S ACR o odpowiedniej odporności ogniowej.
 3. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
 4. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spuskowe.

PROKAN
Pracownia Projektowa
Mazovia Inwestycja
www.prokan.pl
ul. Główna 10, 05-102 Białystok
tel. 22 632 52 00, 22 632 52 01, 22 632 52 02
e-mail: biuro@prokan.pl, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Pro Amar Pracownia Projektowa Mazovia Inwestycja www.prokan.pl ul. Główna 10, 05-102 Białystok tel. 22 632 52 00, 22 632 52 01, 22 632 52 02 e-mail: biuro@prokan.pl, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl	Budynek mieszkalny wielorodzinny
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul. Główna 64, 85 - 239 Bydgoszcz
STADIUM PROJEKTU WYKONAWCZY	SKALA
MAZOWIA INWESTYCJA	1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Małgorzata Barturk
OPRACOWAŁ	inż. Wojciech Drzewicki
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skołetowski
PODPIS	PODPIS