



$\Sigma P_i = 16,0 \text{ kW}$
 $k_j = 1,0$
 $P_s = 16,0 \text{ kW}$
 $I_s = 24,9 \text{ A}$
 $I_B = 25 \text{ A}$

Obudowa izolacyjna w II klasie ochronności

szt. 2

SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C-S
 $R \leq 10 \Omega$

INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	NR RYSUNKU
NAZWA INWESTYCJI:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	E7
OBIEKT/ADRES:	Budynek mieszkalny wielorodzinny (4/1) w budowie przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy na terenie działek o numerach ewidencyjnych 188/4 i 186/2 (obręb 408), w granicach obszaru objętego symbolem 4MW w planie miejscowym	
TEMAT OPRACOWANIA:	Aktualizacja dokumentacji projektowej INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKT ZAMIENNY	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY GTR/GTA.1 i 2	
 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworkowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146	PROJEKTANT inż. Aleksander Michalski <small>Up. bud. bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	PODPIS
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Michalski <small>Up. bud. bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	PODPIS