

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2017r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3C w Bydgoszczy - sprawa Nr 2/2017

W związku z wnioskiem Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia do SIWZ :

Odpowiedzi na pytania.

Pytanie Nr 1: Proszę o odpowiedź czy istnieje możliwość zamiany systemu na instalacji wodociągowej na rury PP Stabi Glass?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę pod warunkiem zachowania projektowanych średnic wewnętrznych rurociągów. Dostarczone materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania jakościowe Zamawiającego.


Pytanie Nr 2: Proszę o odpowiedź czy istnieje możliwość zamiany systemu na instalacji c.o. na rury PP Stabi Glass?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3: W zestawieniu urządzeń załączonych do dokumentacji wyszczególnione są pralki automatyczne w ilości 22 szt. czy należy je ująć w wycenie?

Odpowiedź: W wycenie nie należy ujmować pralek automatycznych.

Treść udzielonych odpowiedzi należy uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Prezes Zarządu

Magdalena Kwiatkowska