

Bydgoszcz, 03 sierpnia 2020 r.

L.dz. 458/DI/AW/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień, na pytanie zadane przez Wykonawców w dniu 31 lipca 2020:

Pytanie 52: Proszę o potwierdzenie, że dla części południowej budynku A należy uwzględnić wymianę gruntu na głębokości 30cm poniżej poziomu posadowienia i o powierzchni około 600 m² zgodnie z dokumentacją geotechniczną. Przedmiar nie zakłada takiego zakresu robót.

Odpowiedź: Potwierdzamy. Jednak wg naszych szacunków, wymianie gruntu będzie podlegało około 300 m² powierzchni na głębokości 20 cm. Proszę uwzględnić ten element w ofercie.

Łukasz Grocholski
Prezes Zarządu
Bydgoskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.