



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 963 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska  
Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0891/2021

19.11.2021 r.

**BTBS Sp. z o.o.**  
**ul. Grunwaldzka 64**  
**85-239 BYDGOSZCZ**

reprezentowana przez

**Pracownia Projektowa**  
**Pro Amar Sp. z o.o.**  
**Pan Andrzej Myga**  
**ul. Dworcowa 40/4**  
**85-010 BYDGOSZCZ**

**Dotyczy:** podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – budynek „A” przy ul. Zygmunta Augusta 30-40 – działki nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51, obręb 113 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 4.11.2021 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. informuje, że dla projektowanego budynku „A” przy ul. Zygmunta Augusta 30-40 zostały wydane warunki techniczne pismem znak RT.405/0674/2018 z dnia 29.10.2018 r. (przedłużone pismem znak RT.405/0674/2018, RT.405/0676/2018, RT.405/0675/2018 z dnia 5.10.2021 r.) oraz uzgodniona dokumentacja projektowa znak RT.403/0229/2019 z dnia 24.10.2019 r.

W związku z informacją zawartą w Państwa wniosku dotyczącą zmiany w liczbie mieszkań w projektowanym budynku „A”, co wiąże się ze zmianą ilości przyborów sanitarnych w budynku należy przedłożyć w MWiK aktualne:

- obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wodę (przepływu obliczeniowego) dla celów bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpożarowych zgodnie z normą PN-92/B-01706;
- dobór średnicy przyłącza wodociągowego w oparciu o przepływ obliczeniowy;
- dobór wodomierza głównego na podstawie wyznaczonego przepływu obliczeniowego zgodnie z normą PN-EN 14154 oraz dyrektywą MID nr 2004/22/EC z uwzględnieniem parametru ciągłego strumienia objętości  $Q_3$  i zakresu pomiarowego R;
- obliczenia ilości odprowadzanych ścieków zgodnie z normą PN-EN 12056-2: 2002;
- dobór średnicy przyłącza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczoną ilość odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem minimalnego spadku ułożenia przewodu i prędkości samooczyszczania w kanale;

W przypadku, gdy dobrane w projekcie znak RT.403/0229/2019 średnice przyłączy wod. – kan. ulegną zmianie należy uzgodnić w MWiK nowe rozwiązania techniczne.

Otrzymują:

1. Adresat
2. RT/KK a/a - tel. 52 58 60 963

Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński